



**Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Малаховка
(МУП ЖКХ ГП Малаховка)**

Быковское шоссе, дом 3а, пос. Малаховка Люберецкого района Московской области, 140033
тел. (495) 501-22-14, 501-02-33, факс (498) 643-61-00, E-mail: mjer@mail.ru

25.08.2014 № 287

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к водопроводным сетям ВЗУ

по ул. Калинина 29, проектируемых жилых домов по адресу: М.О.,
г. п. Малаховка, ул. Гаражная, с нагрузкой: 516,27 м³/сут.

1. Водоснабжение

Для подключения к водопроводным сетям от ВЗУ по ул. Калинина 29 абоненту, собственными силами и за собственные средства, необходимо:

- 1.1 Произвести обследование и капитальный ремонт скважин ВЗУ по ул. Калинина для увеличения существующих мощностей.
- 1.2 Произвести монтаж дополнительного оборудования для очистки воды до исполнения требований СанПиНа установленных в отношении питьевой воды.
- 1.3 Произвести Капитальный ремонт водопроводных сетей к многоквартирному жилому дому №3 в дер. Пехорка.
- 1.4 Точкой подключения определить выходную трубу от резервуара чистой воды 2-го подъёма ул. Калинина д. 29.
- 1.5 Установить насосную группу, с учётом резервного насоса, производительность данных насосов определить исходя из необходимых параметров водопотребления объекта и рабочего давления 4,5 – 5,5 атм. Схема подключения насосов – «коллекторная». Проектируемый трубопровод присоединить к существующему трубопроводу диаметром 100

мм. труба ПНД, с установкой запорной арматуры. Диаметр подобрать исходя из проектируемых, необходимых объёмов.

- 1.6 Установить приборы учёта на водоснабжение по объектно.
- 1.7 Произвести ремонт в помещении ВЗУ стоимость работ 250 000.00 руб.
- 1.8 Произвести ремонт кровли 2-го Подъёма стоимость работ 586 000,00 руб.
- 1.9 Произвести ремонт помещения КНС стоимость работ 150 000.00 руб.
- 1.10 Установить две задвижки в колодце у дома № 30 корп. 4 по ул. Калинина стоимость работ порядка 100 000 руб.
- 1.11 Произвести работы по частичному изменению схемы выходной трубы на КНС диаметром 100 ориентировочная стоимость работ 15 000.00 руб.
- 1.12 Произвести ремонт бытовых помещений 2-го подъёма стоимость работ 120 000.00 руб.

Для подключения необходимо провести следующие мероприятия:

- увеличить существующие мощности ВЗУ не менее чем на 600 м³ в сутки (оборудовать скважину с учетом всех необходимых мероприятий при проведении данного вида работ);
- установить дополнительно к существующему, необходимое оборудование для очистки воды по показателям: железо, жёсткость, бактериология, мутность радиация (в соответствии с данными лабораторных анализов);
- приобрести в резерв три насоса CR - 15-4 A-F- HQQE 4.0 kW; Три насоса CR-15-5 A-F- HQQE 4.0 kW.
- заменить запорную арматуру с электроприводами в количестве 8 штук.

2. Водоотведение.

2.1 Канализование объекта осуществлять в КНС МУП ЖКХ ГП Малаховка, ул. Калинина д. 29

2.2 Разработать проект и осуществить работы по прокладке трубопровода напорной канализации от объекта до КНС. Диаметр трубопровода и насос подобрать в соответствии с проектируемыми нагрузками.

2.3 Предусмотреть проектом и произвести работы по устройству камеры гашения.

3. Особые условия.

3.1 Все проектные и строительные работы выполнить за свой счёт.

3.2 Заключить договор на водоснабжение и водоотведение с МУП ЖКХ ГП Малаховка.

Все вышеуказанные мероприятия производить под контролем и с согласованием специалистов МУП ЖКХ ГП Малаховка.

Выполнить технические условия необходимо в течении двух лет. По окончании: данного срока, в случае смены застройщика или изменению первоначально заявленной нагрузки - технические условия подлежат переоформлению.

Генеральный директор



Солодский А.И

Иванов А.А.

Московская область
Люберецкий муниципальный район
Муниципальное Унитарное
Предприятие ГП Малаховка
140006, Московская обл., Люберецкий район,
г.п.Малаховка ул.Быковское шоссе д.3/а
Тел./факс (495) 501-02-33/(498)643-61-00
E-mail: mjer@mail.ru
ИНН/КПП 5027052196/502701001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8-1

От 10 января 2017 г.

На присоединение к сетям водоснабжения
МУП ЖКХ ГП Малаховка

На письмо № _____
сообщаем, что ~~настоящие~~ технические
условия выданы ~~на время~~
проектирования и монтажа, в продление
ТУ №287 от 25.03.2014г.



Технические условия от 10.01.2017г. № 8-1.

На разработку проектов на подключение к водопроводным сетям ВЗУ по ул. Калинина д.29, ООО «СтройПромСервис» жилого комплекса «Луговой» по адресу: М.О., Люберецкого р-она г.п. Малаховка ул. Гаражная с нагрузкой 516,27 м3/сутки.

Для подключения к водопроводным сетям от ВЗУ ул. Калинина д. 29, абоненту необходимо собственными силами и за собственные средства:

1. Заменить погружные насосы в скважинах 1, 2 с увеличением существующей мощности;
2. Проложить отдельный ввод от скважины №2 до ВЗУ;
3. Установить дополнительный один фильтр грубой очистки «АРКАЛ»;
4. Установить один осадочный фильтр в существующую установку;
5. Заменить три существующих повысительных насоса и установить дополнительно один насос марки CR-20-5 A-F-HQQ 4.0 kW;
6. Произвести замену засыпки в двух существующих осадочных фильтрах;
7. Установить счетчик на трубопроводе к «объекту»;
8. Заключение договора с МУП ЖКХ ГП Малаховка на водоснабжение и водоотведение;
9. Обеспечить нормативное, безаварийное содержание и эксплуатацию трубопровода водоснабжения от места подключения до «объекта»;
10. Произвести ремонт помещений ВЗУ ориентировочная стоимость работ 250000,0 руб.;
11. Произвести ремонт кровли помещения 2-го подъема ориентировочная стоимость работ 586000,0 руб.;
12. Произвести ремонт бытовых помещений 2-го подъема ориентировочная стоимость работ 120000,0 руб.
13. Заменить запорную арматуру диаметром 100мм, с электроприводом в количестве 8-ми задвижек на ВЗУ;
14. Канализование «объекта» осуществлять в КНС МУП ЖКХ ГП Малаховка, ул. Калинина д.29;
15. Разработать проект и осуществить работы по прокладке трубопровода напорной канализации от «объекта» до КНС. Диаметр трубопровода и насос подобрать в соответствии с проектируемыми нагрузками;
16. Предусмотреть проектом и произвести работы по устройству камеры гашения.

Все мероприятия предусмотренные Техническими условиями необходимо производить с согласованием и под контролем специалистов МУП ЖКХ ГП Малаховка.

Выполнить технические условия в течении двух лет. По окончании данного срока, в случае смены застройщика или изменения первоначальной нагрузки Технические условия подлежат переоформлению.

Точка подключения водоразборная «гребенка» на станции 2-го подъема.

Генеральный директор



Н.С. Коваленко